



Landeshauptstadt Stuttgart, Baurechtsamt, Postfach 10 60 34
70049 Stuttgart

Eberhardstraße 33
70173 Stuttgart

Hummelmasten
Inhaber: Michael Hummel
Nachf. Uwe Allenstein eK
Industriestr. 14 / 1
75417 Mühlacker

Bearbeiter: Herr Morgenstern
Zimmer Nr.: 237
Tel.: 0711 / 216 – 60173
Fax: 0711 / 216 – 9560172
E-Mail: wolfgang.morgenstern@stuttgart.de

Dok.Name: 9t005v02.doc

Datum und Zeichen Ihres Schreibens
24. März 2015

Unser Zeichen
PWS/Prüfamt/TP/2015/02

Datum
1. April 2015

Typenprüfung TP/2009/005

Funkmast Teletower Explora 1000
aus Aluminium
Aufstellhöhe von 12 m bis 30 m

2. Verlängerungsbescheid

Geltungsdauer: bis zur Veröffentlichung von DIN EN 1993-3-1 und DIN EN 1993-3-1/ NA
in der Liste der technischen Baubestimmungen als Ersatz für DIN 4131

aber maximal bis **01.05.2017**

Gegen eine Verlängerung der Typenprüfung vom 4. Mai 2009 bestehen in statischer Hinsicht keine Bedenken. Die typengeprüften Unterlagen entsprechen aber zum Teil nicht mehr den geltenden Normen.

Die Verlängerung wird nur nochmal für maximal 2 Jahre ausgesprochen, da die Nachweise auf die europäischen Regelungen einschließlich der Nationalen Anwendungsdokumente umgestellt werden müssen.

Landeshauptstadt Stuttgart
- Prüfamt für Baustatik -



Der Leiter


Morgenstern

Der Sachbearbeiter


Morgenstern